



**Акт проведения обследования и паспортизации доступности МБДОУ №29  
и предоставляемых в нем услуг для людей с инвалидностью и других  
маломобильных групп населения**

**1. Краткая характеристика объекта**

Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 29 общеразвивающего типа города Makeевки»

Адрес объекта: 286105, ДНР, г.о. Makeевка, г. Makeевка, улица Чудская, дом 11, помещ. 42.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – занимает 1 этаж 3 этажного жилого дома; 850,9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1092 кв.м.

Год постройки здания - 1959, последнего капитального ремонта нет

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет  
капитального – нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 29 общеразвивающего типа города Makeевки»

Юридический адрес организации (учреждения): 286105, ДНР, г. Makeевка, улица Чудская, дом 11, помещ. 42

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования образования администрации города Makeевки.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 286132, ДНР, г. Makeевка, м-н Центральный», д. 14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищно-коммунальный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование.

Виды оказываемых услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: нет

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 95 детей

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 7,23,8А до остановки «Школа».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта - 200м

время движения (пешком) - 5 мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да, асфальтированная дорога.

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемый

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

### 4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет специально выделенной стоянки

Закон  
№ 101-ФЗ

2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Не имеется
4	поручни	Имеются
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Не имеются
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Не имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	нет


### 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	Нет


	контрастном фоне	
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не имеется
12	иные	Нет


#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт покрытия дорожными службами города
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса при наличии финансирования
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт тротуара дорожными службами города

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  А.В. Довженко

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  Ратушная К.С.

\_\_\_\_\_  Журжа Е.Н.